

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 30 имени Н.Н. Колокольцова»
(МБОУ «СОШ № 30»)
улица 60 лет Октября, дом 19,
поселок Малиновка, город Калтан,
Кемеровская область, 652831
Тел. 3-47-11, тел/факс 3-47-10
E-mail – Malinovka_school@bk.ru
http://www.School30.org.ru
ИНН 4222011949 КПП 422201001

Главному государственному
инспектору
Осинниковского и Калтанского
городских округов
по пожарному надзору
майору внутренней службы
Л.А. Сапожкову

от 22.11.2021, 13.05.22

13.05.2022 № 184

Ответ на представление от 22.11. 2021

№	Выявленные нарушения	Принятые меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения
1	Не обеспечена автоматическая разблокировка и (или) открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники по адресу п. Малиновка ул. 60 лет Октября, 19 (корпус № 1) и с. Сарбала ул. Советская, 11а (корпус № 2)	На имя главы КГО И.Ф. Голдинова от 08.12.2021 № 538; от 18.02.2022 № 60, на имя начальника МКУ УО КГО Н.В. Плюсниковой от 08.12.2021 № 538; от 18.02.2022 № 61 направлены ходатайства и письма о финансировании. На имя директора МБУ КГО «ГЦ» О.С. Ратт от 05.04.2022 направлено письмо на проведение локально сметного расчета.
2	Не обеспечено наличие результатов пуско-наладочных испытаний АПС и СО и УЭ людей при пожаре по адресу п. Малиновка ул. 60 лет Октября, 19 (корпус № 1)	Имеется акт «О приемке технических средств АПС в эксплуатацию» от 10.08.2011.
3	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке: по адресу п. Малиновка ул. 60 лет Октября, 19 (корпус № 1) с 2011 г. - с. Сарбала ул. Советская, 11а (корпус № 2) с 2007 г.	На имя главы КГО И.Ф. Голдинова от 08.12.2021 № 538; от 18.02.2022 № 60, на имя начальника МКУ УО КГО Н.В. Плюсниковой от 08.12.2021 № 538; от 18.02.2022 № 61 направлены ходатайства и письма о финансировании.
4	Не обеспечивается надлежащая эксплуатация автоматической пожарной сигнализации, а именно на момент проведения проверки отключен шлейф № 8 на присоединительном приборе АПС в здании по адресу: с. Сарбала, ул. Советская, 11а (корпус № 2)	Нарушение устранено. Шлейф восстановлен 12.11.2021, Чистякова Л.А. заведующая хозяйством, ответственная за пожарную безопасность предупреждена о персональной ответственности за несвоевременное устранение неисправности шлейфа.

Директор

Л.П. Лехтина

Исп. Крюков
р.т. 3-47-11

листов	Вх. № 478
«24» 05	2022г.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г. Калтан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области — Кемзобл	