



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: undpr@42.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г. Калтан
650056 г. Осинники, ул. Ленина, 76 тел 8(38471) 5-22-82, e-mail: ondpr8@42.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 41/3

(первая цифра номер решения о проведении профилактического мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 30 имени Н.Н. Колокольцева», директор Лехтина Лариса Петровна

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось профилактическое мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Осинниковского и Калтанского городских округов по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г. Калтан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу подполковника внутренней службы Сапожкова Леонида Анатольевича № 41 от 11 апреля 2023 года.

Государственным инспектором Осинниковского и Калтанского городских округов по пожарному надзору – инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники и г. Калтан управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу старшим лейтенантом внутренней службы Паком А.А.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведен профилактический визит

профилактическое мероприятие

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: _____

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в профилактическом мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с пунктами 2, 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 (ред. от 29.12.2022) "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	не обеспечено автоматическое открытие ворот а также находящихся на открытом состоянии для беспрепят-			

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	свешеного провода, пожарных подразделений	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020	01.09.2023	
2				
3				
4				

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Зингерманс директор по безопасности
Кроков ВВ*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[Подпись]

(подпись)

Государственный инспектор Осинниковского и Калтанского городских округов по пожарному надзору – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Осинники отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу старший лейтенант внутренней службы Пак А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

А.А. Пак

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.