



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
ТО в городе Осинники и городе Калтане**

(наименование территориального отдела)

**Предписание № 72
об устранении выявленных нарушений**

«01» марта 2022 г.

г. Осинники

Должностное лицо начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Осинники и городе Калтане Надежкина Наталья Андреевна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

В результате рассмотрения акта плановой проверки
(наименование контрольно-надзорного мероприятия)
от « 01 » марта 2022 г. № _____ 15 _____ в отношении:

Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) МБОУ «СОШ № 30»
ИНН: 4222011949

ОГРН: 1084222000390

Фактический адрес: 652831, Кемеровская область - Кузбасс, г. Калтан, п. Малиновка, ул. 60 лет Октября, д. 19; г. Калтан, п. Малиновка, ул. 60 лет Октября, д. 6; 652831, Кемеровская область - Кузбасс, г. Калтан, с. Сарбала, ул. Советская, д. 11а.

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения контролируемым лицом обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены нарушения:

1. Отобранный образец пробы воды питьевой бутилированной «Талинка», из кулера в МБОУ «СОШ №30» по исследованным микробиологическим показателям (общее микробное число при t +37 градусов Цельсия) не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 8.4.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", что говорит о неудовлетворительном проведении уборки кулера.
2. Отсутствует результат осмотра врачом-специалистом – оториноларингологом, стоматологом в 2-х личных медицинских книжках, что не соответствует п.п. 1.5. (абз. 2) СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 58,

- п.62 . гл II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
3. Отсутствуют сведения о прохождении профессионального гигиенического обучения с аттестацией в 8-ми личных медицинских книжках: Акбашев Д. З., Басальпин А. В., Дарбинян М. А., Ефимова Е. В., Иутина О. В., Лехтин С. А., Манилова С. А., Пальчикова А. И. Истек срок прохождения профессионального гигиенического обучения с аттестацией: Крылова В. Г. – 05.06.2020, Петрова А. Н. – 05.06.2020 (периодичность не реже 1 раза в 2 года, для работников комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно), что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 78 гл II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
 4. Система искусственного освещения не обеспечивает уровни освещения, установленные санитарными правилами, а именно: в 1-м корпусе в кабинете информатики №309 уровень искусственного освещения составил 235-352 люкс, при нормируемом уровне 400 люкс; в 1-м корпусе в спортивном зале уровень искусственного освещения составил 159-187 люкс, при нормируемом уровне 200 люкс, в 2-м корпусе в кабинете №203 уровень искусственного освещения составил 246-290 люкс, при нормируемом уровне 300 люкс; в 2-м корпусе в кабинете №204 уровень искусственного освещения составил 238-281 люкс, при нормируемом уровне 300 люкс, в 2-м корпусе в кабинете №307 уровень искусственного освещения составил 211-335 люкс, при нормируемом уровне 400 люкс, в 2-м корпусе в спортивном зале уровень искусственного освещения составил 136-166 люкс, при нормируемом уровне 200 люкс, что не соответствует требованиям гл. V п. 144 таблицы 5.54 п.п. 17, 22 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст.ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденном постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения в срок до «03» марта 2023г.

1. Обеспечить уровни искусственного освещения (в 1-м корпусе в кабинете информатики №309 в спортивном зале; во 2-м корпусе в кабинете №203, в кабинете №204, в кабинете №307, в спортивном зале) в соответствии с гигиеническими нормативами согласно гл. V п. 144 таблицы 5.54 п.п. 17, 22 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. Обеспечить проведение мойки и уборки кулера в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 8.4.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

3. Обеспечить внесение сведений в полном объеме о прохождении медицинского осмотра и прохождения профессионального гигиенического обучения с аттестацией в личные медицинские книжки в соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п. 58, 62, 78 гл II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Ответственность за выполнение предписания возложить на:

Директора МБОУ «СОШ №30» Лехтину Л. П.

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «03» 03 20 23 г. начальнику территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Осинники и городе Калтане Надейкиной Н. А.

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: г. Осинники, ул. Кирова, 74

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Начальник
(должность лица,
выдавшего предписание)


(подпись)

Надейкина Н. А.
(ФИО)

Предписание получено «01» марта 2022 г.

(подпись)

Лехтина Л. П.

(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « » _____ 20__